

Guía para reducir el contagio de COVID-19 por vía aérea en interiores

En **espacios interiores**, las partículas en suspensión o **aerosoles**, susceptibles de contener **virus**, se pueden **acumular**, y la exposición a este aire puede resultar en **infecciones**.

Además de las medidas básicas de seguridad, la **disminución del riesgo** se consigue **reduciendo la emisión** de partículas y **la exposición** a las mismas.

¿Cómo reducimos la emisión?



Limitando el **número de personas**



Manteniendo el **volumen** del habla **bajo**



Realizando **actividad física relajada**



Utilizando **mascarilla** adecuada para protección y bien ajustada

¿Cómo reducimos la exposición?



Utilizando **mascarilla** adecuada para protección y bien ajustada



Reduciendo el **tiempo** de exposición



Aumentando la **distancia** interpersonal




Ventilando o **purificando** el aire

La ventilación: nuestra principal aliada en espacios interiores

Ventilar es **renovar el aire**, es decir, **sustituir** el aire interior potencialmente contaminado **con aire exterior**, libre de virus. Podemos **medir** esta renovación de dos formas:

► Según la **frecuencia de renovación del aire**

Renovación del aire por hora o Air Changes per Hour (**ACH**)



- **1 ACH** indica que en **una hora** entra en la sala un volumen de **aire exterior** igual al **volumen** de la sala.
- Con **3 ACH** conseguimos que se **reemplace** el **95%** del aire interior en una hora.
- Se recomiendan **5-6 ACH** para ocupaciones de una persona por cada 4-5 m².

► Según la **cantidad de aire por persona y segundo**

Litros de aire por persona y segundo que entran del exterior



14 L / (persona · s)

- Se considera que **14 litros por persona y segundo** es un valor adecuado para **reducir el riesgo** de contagio.

La ventilación necesaria para reducir el riesgo de contagio depende de varios factores: el **volumen** de la sala, el **número** y la **edad** de los **ocupantes**, la **actividad** realizada, la **incidencia** de casos en la región y el **riesgo** que se quiera asumir, puesto que el riesgo 0 no existe.

Cuanto **mejor** sea la **ventilación**, **menor** será el **riesgo de contagio**

Purificar el aire: también mantiene al virus a raya

Purificar el aire consiste en **eliminar** las **partículas en suspensión**, susceptibles de contener **virus**. El método más sencillo y eficaz es la **filtración**: hacer pasar el aire contaminado a través de un filtro de alto rendimiento, generalmente un filtro **HEPA** (HEPA H13 o superior).

De manera simplificada, se puede utilizar un **ventilador** junto con un filtro **MERV13**.



¿Cómo debemos proceder para reducir el riesgo de contagio?

A · Realizar la actividad en el exterior

B · Recurrir a la ventilación natural

Se recomienda especialmente la **ventilación cruzada**, con puertas y ventanas abiertas en **lados opuestos** de la estancia.

Tendremos que encontrar el **equilibrio** entre la ventilación natural y...



El confort térmico



Las condiciones meteorológicas



El ruido



Los contaminantes atmosféricos

C · Recurrir a la ventilación forzada

Tendremos que calcular el **caudal** necesario para la correcta ventilación de la estancia utilizando la siguiente **fórmula**:

$$\text{Caudal} = \text{ACH}_{\text{ventilación forzada}} \cdot \text{Volumen de la sala}$$

D · Purificar el aire

Para ello, lo más eficaz es la **filtración**.

La ventilación forzada puede ser:

Individual



Se puede hacer introduciendo aire del exterior (**impulsión**) o sacando aire de la sala al exterior (**expulsión**).

Centralizada



Se debe **incrementar** la tasa de **aire exterior** y **reducir** la **recirculación**, para lo que es necesario contactar con un **técnico** especializado. Los filtros utilizados para el aire recirculado deben revisarse y mejorar su eficiencia hasta donde sea posible considerando las limitaciones energéticas del sistema.

¡Importante!

- La **aproximación definitiva** puede ser una **combinación** de varias opciones: ventilación natural, ventilación forzada y purificación.


- En todos los casos siguen siendo necesarias las **medidas de seguridad e higiene**

¿Cómo podemos comprobar que lo estamos haciendo bien?

Para saber si la aproximación que hemos escogido funciona, podemos determinar la **concentración de CO₂** en el interior como **medida indirecta** de la ventilación.

Se proponen dos métodos diferentes (para una descripción más completa de los mismos, consultar la **Guía para ventilación en aulas**):

► Método 1: Determinación de la **tasa de renovación del aire**




1 · **Aumentamos** la concentración de **CO₂** en la sala

2 · **Retiramos** las fuentes de **CO₂**

3 · **Determinamos** la **velocidad de disminución** de la concentración de **CO₂** para las condiciones a estudiar

► Método 2: **Medición continua** de la concentración de **CO₂**




1 · **Establecemos** una concentración de **CO₂** objetivo que indique una correcta ventilación

2 · **Tomamos medidas continuas** de **CO₂** en la sala que está siendo analizada

3 · **Comparamos** la concentración de **CO₂** objetivo con las medidas que hemos tomado de la sala

Algunos factores a tener en cuenta...

- **No** todas las áreas de la habitación pueden considerarse en las **mismas** condiciones de ventilación.
- Las **concentraciones de virus** en el aire **decrecerán más rápido** que las de **CO₂** porque el virus se degrada con el tiempo.
- Los **valores de emisión** de **CO₂** de una persona **varían** con muchos factores, como edad, sexo, peso y actividad física.
- Los **medidores de CO₂** han de estar **validados** y seguir siempre las instrucciones del fabricante antes de su uso.



En el **exterior**, la concentración de **CO₂** es aproximadamente **420 ppm**.

En el **interior** de un edificio, la concentración de **CO₂** **aumenta** por el que exhalan los ocupantes.